



ÖVE-ZERTIFIKAT

und Berechtigung zur Führung des Österreichischen Prüfzeichens



Zertifikat Nr.: **85145-002-08**

Gültig von: 2025 03 18
bis: 2026 02 01

Der Österreichische Verband für Elektrotechnik (OVE) erteilt der tieferstehenden Firma das Recht, die angeführten Produkte mit dem Österreichischen Prüfzeichen zu kennzeichnen.

Zertifikatsinhaber: **SEIDL GMBH**
Allgäustraße 5
6912 Hörbranz
Österreich

Produkt: **Zähleranschlussklemme (ZAKD)**

Die vom Antragsteller vorgestellten Produkte wurden auf Einhaltung mit den Anforderungen der in diesem Zertifikat gelisteten Normen, Standards und technischen Spezifikationen geprüft. Der OVE bescheinigt die Konformität der gelisteten Produkte und jener Produkte, welche identisch mit den eingereichten hergestellt werden (EN ISO/IEC 17067, Konformitätsbewertungssystem Typ 5).

Der Herstellungsprozess und die Produkte unterliegen einer laufenden Überwachung auf der Grundlage harmonisierter, europäischer Verfahren. Dieses Zertifikat wurde unter der Annahme und vorbehaltlich der Tatsache ausgestellt, dass der Zertifikatsinhaber im Besitz sämtlicher Produktrechte ist.

Die Prüfergebnisse sind in folgenden Akten dokumentiert: **TGM-VA EE 37423D, TGM-VA EE 37423C, TGM-VA EE 37423B, TGM-VA EE 37423A, TGM-VA EE 37423**

Österreichischer Verband für Elektrotechnik
Leiter OVE Prüfung und Zertifizierung

T. Neumayer

Digitally signed by T. Neumayer
Email=t.neumayer@ove.at

Dipl.-Ing. T. Neumayer

Wien, 2025 03 18



OVE Prüfung und Zertifizierung

Akkreditiert von der österreichischen Akkreditierungsstelle "Akkreditierung Austria" als Zertifizierungsstelle für Produkte für die im Bescheid angeführten und unter <https://akkreditierung-austria.gv.at> veröffentlichten Bereiche.



Hersteller:

SEIDL GMBH
Allgäustraße 5
6912 Hörbranz
Österreich

Geprüft und zertifiziert nach:

OVE-Richtlinie R 21:2019-02-01

Produkt: Zähleranschlussklemme (ZAKD)

Typenbezeichnung:

Technische Daten:

Handelsmarke:

Serie SL-ZAKD 80(128)A-...

SEIDLGROUP, ALEF

SL-ZAKD 80(128)A-1N

Nennspannung: AC 400V

Max. Nennstrom der Überlastschutzeinrichtung: 63 A / 80 A

2,5-35 mm² (r/f) ; 5,5 Nm;

IP20C

mit Schraubklemmstellen und geschraubten Zählerstiften und Systemzählerstifte

1mal Neutralleiteranschluss

SEIDLGROUP, ALEF

SL-ZAKD 80(128)A-2N

Nennspannung: AC 400V

Max. Nennstrom der Überlastschutzeinrichtung: 63 A / 80 A

2,5-35 mm² (r/f) ; 5,5 Nm;

IP20C

mit Schraubklemmstellen und geschraubten Zählerstiften und Systemzählerstifte

2mal Neutralleiteranschluss

SEIDLGROUP, ALEF

OVE Prüfung und Zertifizierung

Akkreditiert von der österreichischen Akkreditierungsstelle "Akkreditierung Austria" als Zertifizierungsstelle für Produkte für die im Bescheid angeführten und unter <https://akkreditierung-austria.gv.at> veröffentlichten Bereiche.

SL-ZAKD 80(128)A-1N + TRE

SEIDLGROUP, ALEF

Nennspannung: AC 400V

Max. Nennstrom der Überlastschutzeinrichtung: 63 A / 80 A

2,5-35 mm² (r/f) ; 5,5 Nm;

IP20C

mit Schraubklemmstellen und geschraubten Zählerstiften und Systemzählerstifte

mit Tarifabgängen 1,5-2,5 mm² (s/f); 0,5 Nm

SL-ZAKD 80(128)A-2N + TRE

SEIDLGROUP, ALEF

Nennspannung: AC 400V

Max. Nennstrom der Überlastschutzeinrichtung: 63 A / 80 A

2,5-35 mm² (r/f) ; 5,5 Nm;

IP20C

mit Schraubklemmstellen und geschraubten Zählerstiften und Systemzählerstifte

mit Tarifabgängen 1,5-2,5 mm² (s/f); 0,5 Nm

Zubehör:

SEIDLGROUP, ALEF

Systemzählerstifte SL-6-6-45-RV-Z, SL-6-6-45-V-Z

Abdeckungen SL-AKS/Z-ADH-01, SL-AKS/Z-ADH-02

**Überbrückungsvorrichtung SL-AKS/Z-UEW-01 mit begrenzter Einsatzdauer
(80 A/30 min, 128 A/11 min)**

**Überbrückungsvorrichtung SL-UEW-Neo-01 mit begrenzter Einsatzdauer
(80 A/30 min)**

Überbrückungsvorrichtung SL-AKS/Z-PUE-01

OVE Prüfung und Zertifizierung

Akkreditiert von der österreichischen Akkreditierungsstelle "Akkreditierung Austria" als Zertifizierungsstelle für Produkte für die im Bescheid angeführten und unter <https://akkreditierung-austria.gv.at> veröffentlichten Bereiche.